

**АКТ**  
**мониторинга (обследования) объекта во исполнение норм**  
**Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ**

1. Наименование организации, объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Калейдоскоп» г. Данилова Ярославской области  
 Адрес 152072, Россия, Ярославская область, Даниловский муниципальный район, городское поселение Данилов, город Данилов, улица Ярославская, дом 52А
2. Сфера образование
3. Сроки проведения мониторинга 03 - 07.06.2019
4. Наличие паспорта объекта (№ паспорта, дата) нет
5. По факту проведения мониторинга установлено:

Основные показатели	Соблюдение/ несоблюдение норм 419-ФЗ (да-1/нет-0)		Примечание
1	2		3
<b>1. Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме):</b> оказание услуги предусмотрено в административном регламенте, наличие интернет-сайта и т.д) <i>Примечание: если один из параметров выполняется, то обеспечение доступности соблюдается частично, избирательно, условно – то это соблюдение норм.</i>	Установлено соблюдение норм	1	
	Выявлено несоблюдение норм	0	
<b>2. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам:</b> наличие приказа о проведении инструктирования/обучения специалистов; наличие плана мероприятий по организации инструктирования/обучения специалистов и утвержденного графика обучения; факт проведения обучения (инструктирования).	Установлено соблюдение норм	1	
	Выявлено несоблюдение норм	0	
<b>3. Выделение на автостоянке мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования:</b> наличие выделенных парковочных мест с использованием дорожных знаков. <i>Примечание: если стоянка не предусмотрена (для школ, детских садов, объектов культурного наследия и т.д.), то обеспечение доступности выполняется.</i>	Установлено соблюдение норм	1	
	Выявлено несоблюдение норм	0	
<b>4. Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги</b> отсутствие бордюров, понижение бордюрного камня, наличие тактильных направляющих и указателей и т.д.	Установлено соблюдение норм	1	
	Выявлено несоблюдение норм	0	

5. <b>Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата:</b> наличие в должностных инструкциях закрепленных обязанностей специалистов по сопровождению инвалидов.	Установлено соблюдение норм	1	
	Выявлено несоблюдение норм	0	
6. <b>Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг:</b> наличие в должностных инструкциях закрепленных обязанностей специалистов по сопровождению инвалидов.	Установлено соблюдение норм	1	
	Выявлено несоблюдение норм	0	
7. <b>Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов:</b> наличие информации размещенной в доступной форме для инвалидов различных категорий.	Установлено соблюдение норм	0	
	Выявлено несоблюдение норм	1	
8. <b>Дублирование звуковой и зрительной информации, в т.ч. с использованием шрифта Брайля.</b>	Установлено соблюдение норм	0	
	Выявлено несоблюдение норм	1	
9. <b>Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка:</b> наличие в штате сурдопереводчика: наличие специалиста владеющего русским жестовым языком.	Установлено соблюдение норм	0	
	Выявлено несоблюдение норм	1	
10. <b>Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов (в соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012):</b> наличие пандуса; наличие поручней; наличие световой и звуковой информации; наличие тактильных указателей; наличие контрастной маркировки; наличие вывески учреждения выполненной шрифтом Брайля; наличие кнопки вызова; наличие противоскользящего покрытия; наличие навеса и т.д. <i>Примечание: если один из параметров выполняется, то обеспечение доступности соблюдается частично, избирательно, условно – то это соблюдение норм.</i>	Установлено соблюдение норм	1	частично
	Выявлено несоблюдение норм	0	

Подписи:

Члены комиссии (в том числе представитель общества «Общество инвалидов») \_\_\_\_\_

Руководитель обследуемой организации \_\_\_\_\_

(подпись)

(подпись)

